

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 24»

663335 поселок Снежногорск муниципального образования город Норильск Красноярского края,
ул. Хангайская Набережная, 7,
телефон/факс 8 3919 35 97 69, e-mail: school24snow@yandex.ru
ОГРН 1022401632747 ИНН 2457015419 КПП 245701001

Мероприятия МБОУ «СОШ № 24» п. Снежногорск по устранению замечаний по предписаниям Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Норильска

№ Предписания	№ пункта Предписания	Содержание замечания	Срок исполнения по Предписанию	Способы, мероприятия по устранению замечаний
№ 628/1/1-9 от 12.11.14 г. (Госпожнадзор)	№ 654/1/1	Не предоставлен акт проведения работ по очистке вентиляции	03.08.2015	Устранено.
№ 628/1/1-9 от 12.11.14 г. (Госпожнадзор)	№ 654/1/2	На втором этаже корпуса Б школы доводчик на двери в коридоре находится в неисправном состоянии	03.08.2015	Устранено
№ 628/1/1-9 от 12.11.14 г. (Госпожнадзор)	№ 654/1/3	Директор МБОУ «СОШ № 24» С.В. Воронина не прошла обучение пожаро-техническому минимуму	03.08.2015	Устранено Удостоверение № 15-4-02 Краевой центр подготовки работников ЖКХ
№ 628/1/1-9 от 12.11.14 г. (Госпожнадзор)	№ 654/1/4	Ответственный на ПБ МБОУ «СОШ №24» С.И. Коломоец не прошел обучение пожаро-техническому минимуму	03.08.2015	Устранено Удостоверение № 15-4-04 Краевой центр подготовки работников ЖКХ
№ 628/1/1-9 от	№ 654/1/5	Не предоставлен протокол	03.08.2015	Устранено

12.11.14 г. (Госпожнадзор)		проверки состояния огнезащитной обработке(пропитки) деревянных конструкций чердака		
№ 628/1/1-9 от 12.11.14 г. (Госпожнадзор)	№ 654/1/6	На первом этаже здания корпуса «Б» пожарный шкаф выполнен из горючего материала	03.08.2015	Устранено
№ 628/1/1-9 от 12.11.14 г. (Госпожнадзор)	№ 654/1/7	На втором этаже здания корпуса «Б» пожарный шкаф выполнен из горючего материала	03.08.2015	Устранено
№ 628/1/1-9 от 12.11.14 г. (Госпожнадзор)	№ 654/1/8	На втором этаже здания корпуса «А» пожарный шкаф выполнен из горючего материала	03.08.2015	Устранено
№ 628/1/1-9 от 12.11.14 г. (Госпожнадзор)	№ 654/1/9	Над эвакуационным выходом №3 отсутствует световой указатель «Выход»	03.08.2015	Устранено

И.о. директора МБОУ «СОШ №24»



Е.В. Яковлева